



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8616CM0408

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Poliext Csövek Kft. II. ker. 232, H-6034 Kecskemét-Matkó
Vertreiber <i>distributor</i>	Poliext Csövek Kft. II. ker. 232, H-6034 Kecskemét-Matkó
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE-HD (PE 80 bzw. PE 100) für die Trinkwasserversorgung (bis PN 16)
Modell <i>model</i>	Poliext PP Compressionfitting
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 404.878-1 vom 18.10.2011 (OFM) KTW-Prüfung: 405.519 vom 17.10.2011 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: MO 001A/07 vom 03.05.2007 (TZW) KTW-Prüfung: C-164804-08-Ko/st vom 24.06.2008 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: MO 365A/07 vom 30.11.2007 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3 (01.09.2011) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.10.2016 / 10-0647-WNE



03.11.2011 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt / Seite der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 20 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 25 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 32 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 40 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 50 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 63 mm	
Poliext PP Compressionfitting	Nenn Durchmesser: 75 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Selbstdichtende Kunststoff-Gewindeverbindungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3: "Prüfberichte nach DVGW W 270 (Ausgabe 1999-11) für den Einsatzbereich großflächige Dichtungen (D1) und kleinflächige Dichtungen (D2)" wurde mit dem Prüfbericht MO 365A/07 vom 30.11.2007 (TZW) für den Einsatzbereich D1 und D2 nachgewiesen.